



Reconnaissance AEAJ N° 18805

Titulaire
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit HILTI CP 660 COMBI CABLE

Description Obturation combinée pour câbles en mousse antifeu CP 660 (max. 400x400mm), paroi et plafond avec doublage, E obturation=200mm ou 150mm avec renflement, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation Surface testée dans paroi=0.16m²
Surface testée dans plafond=0.16m²

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210004979' (24.09.2007)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 18.12.2019

Remplace l'attestation du 31.12.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo