



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS3-A 6 M8

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-13/1038 bzw. ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln ¹⁾,
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 50 für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering

ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI
Approvals & Regulations

i.V. Niels Goos

M.Sc.
Produktmanager Metalldübel

1) VdS CEA 4001: 2014-04 (05):
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,
Abschnitt 15.2.4



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS3-A 6 M10

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-13/1038 bzw. ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln ¹⁾,
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 100 für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering

A handwritten signature in black ink that reads "Martin Reuter".

ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI
Approvals & Regulations

A handwritten signature in black ink that reads "Niels Goos".

i.V. Niels Goos

M.Sc.
Produktmanager Metalldübel

1) VdS CEA 4001: 2014-04 (05):
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,
Abschnitt 15.2.4