



VKF Anerkennung Nr. 14448

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI BRANDSCHUTZBAND CP 648-S

Beschreibung Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus HILTI Brandschutzband CP 648, zwischen Kernbohrung und Rohr eingeschoben, Hohlräume mit Steinwolle und Fugen mit HILTI CP 606 verschlossen, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig

Anwendung

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3827/0712' (11.07.2003), Prüfbericht '3203/4472' (15.07.2003)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 04.09.2019
Ersetzt Dokument vom 31.12.2014

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 14448

Inhaber /-in: Hilti (Schweiz) AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 04.09.2019

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE-HD	50-110	1.8-10	100	-	-
S 90	PVC-U	50-110	1.8-12.3	100	-	-
S 90	PE-HD	110-160	2.7-14.6	150	-	-
S 90	PVC-U	110-160	2.2-11.9	150	-	-
S 90	PVC-U	110	12.3	150	-	-
S 90	PE-HD	50-160	1.8-14.6	-	150	-
S 90	PVC-U	50-110	1.8-12.3	-	150	-
S 90	PVC-U	110-160	2.2-11.9	-	150	-

Legende

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe