



VKF Anerkennung Nr. 12899

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI CP 673 KOMBI KABEL

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Mineralfaserplatte (D=60mm, RD=150kg/m³) oder PAROC PYROTECH SLAB 160 (D=60mm, RD=160kg/m³), vorbeschichtet, Hohlräume mit CP 673 verspachtelt, Aussenflächen, Kabel, Pritschen mit CP 673 beschichtet (D=0.7mm, L=200mm), in Wand=100mm

Anwendung geprüfte Fläche in Wand=0.28m²

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21002029' (06.09.2001), Schreiben '-' (25.10.2001), Prüfbericht '210003443' (20.02.2004), Gutachten '210003443' (24.02.2004); IBS, Linz: Gutachten '05101704' (24.11.2005); MPA NRW, Erwitte: Schreiben '-' (05.11.2010)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 24.12.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg