



Reconnaissance AEAI N° 12901

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI CP 673 KOMBI KUPFERROHRE

Description

Obturation combinée pour tuyaux de cuivre Emax=88.9mm, plaques de fibres minérales (E=60mm, PS=150kg/m³) ou PAROC PYROTECH SLAB 160 (E=60mm, PS=160kg/m³), isolation en coques de fibres minérales des deux côtés (E=40mm, PS=115kg/m³, L=400/800mm), dans paroi=100mm

Utilisation

surface testée dans paroi=0.28m²

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '21002029' (06.09.2001), Courrier '-' (25.10.2001), Rapport d'essai '210003443' (20.02.2004), Expertise '210003443' (24.02.2004); IBS, Linz: Expertise '05101704' (24.11.2005); MPA NRW, Erwitte: Courrier '-' (05.11.2010)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

24.12.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg