



VKF Anerkennung Nr. 9000

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL

Beschreibung Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel HILTI CP 636 (150mm, 1000kg/m³), in Wand und Decke=150mm

Anwendung geprüfte Fläche in Wand=2,4m²
geprüfte Fläche in Decke=0,6m²

Unterlagen Warrington Fire, London: Prüfbericht 'Nr. 62320' (21.09.1994), Prüfbericht 'Nr. 62305A' (22.09.1994)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom 11.11.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler