

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 10523

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany	
Hersteller	Hilti AG 9494 Schaan Liechtenstein	
Produkt	HILTI CP 601S, HILTI CP 606	
Beschrieb	Fugenfüllung aus ROCKWOOL RPB 9 (83kg/m <sup>3</sup> ), Fugenabschluss mit CP 601S Bmax=150mm, Hmin=100mm CP 606 Bmax= 30mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3063/0357' (15.07.1997)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	13.11.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.05.2008	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 10523

Groupe 224	Etanchéifications de joints	
Requérant	Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany	
Fabricant	Hilti AG 9494 Schaan Liechtenstein	
Produit	HILTI CP 601S, HILTI CP 606	
Description	Remplissage pour joints en ROCKWOOL RPB 9 (83kg/m3), fermeture avec CP 601S Bmax=150mm, Hmin=100mm CP 606 Bmax= 30mm, Hmin=100mm	
Utilisation		
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '3063/0357' (15.07.1997)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	S 90
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	13.11.2013	
Remplace l'attestation du	11.05.2008	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

