



VKF Technische Auskunft Nr. 26718

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 291 - Diverse Bauteile

Produkt HILTI BRANDSCHUTZ CABLE DISC CFS-D 25

Beschreibung Abschottung für Kabel ($D \leq 21\text{mm}$) und Elektroinstallationsrohre ($D=16\text{mm}$), aus CABLE DISC CFS-D 25 mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig

Anwendung Wand: LBW min. 100mm, MBW m. geringer RD min. 100mm
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen Warringtonfire, Gent: Prüfbericht '17066A ' (30.04.2015), Prüfbericht '17155A ' (09.06.2015), Prüfbericht '17258B ' (23.07.2015), Klassifizierungsbericht '17155C ' (23.07.2015), Klassifizierungsbericht '17155E' (15.10.2015); UBAtc, Brussels: ETA '16-0050' (25.06.2020); Hersteller: Leistungserklärung 'Hilti CFS-D 25' (08.11.2021)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1366-3, ETAG 026-2

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 26718

Inhaber /-in: Hilti (Schweiz) AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 02.03.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.