

VKF Brandschutzanwendung Nr. 9000

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany	
Hersteller	Hilti AG 9494 Schaan Liechtenstein	
Produkt	HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel HILTI CP 636 (150mm, 1000kg/m3), in Wand und Decke=150mm	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=2,4m2 geprüfte Fläche in Decke=0,6m2	
Unterlagen	Warrington Fire, London: Prüfbericht 'Nr. 62320' (21.09.1994), Prüfbericht 'Nr. 62305A' (22.09.1994)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.03.2010	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 9000

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany	
Fabricant	Hilti AG 9494 Schaan Liechtenstein	
Produit	HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL	
Description	Obturation pour câbles, mortier coupe-feu HILTI CP 636 (150mm, 1000kg/m3), dans paroi et plafond=150mm	
Utilisation	surface testée dans paroi=2,4m2 surface testée dans plafond=0,6m2	
Documentation	Warrington Fire, London: Prüfbericht 'Nr. 62320' (21.09.1994), Prüfbericht 'Nr. 62305A' (22.09.1994)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	11.11.2015	
Remplace l'attestation du	11.03.2010	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

