

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 9001

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany	
Hersteller	Hilti AG 9494 Schaan Liechtenstein	
Produkt	HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel HILTI CP 636 (100mm, 1000kg/m3) und Brandschutzmasse HILTI CP 611 A, in Wand=120mm	
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=0,36m2	
Unterlagen	Warrington Fire, London: Prüfbericht 'Nr. 62305B' (22.09.1994)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	11.11.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	11.03.2010	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 9001

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany
Fabricant	Hilti AG 9494 Schaan Liechtenstein
Produit	HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL
Description	Obturation pour câbles, mortier coupe-feu HILTI CP 636 (100mm, 1000kg/m3) et masse coupe-feu HILTI CP 611 A, dans paroi=120mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=0,36m2
Documentation	Warrington Fire, London: Prüfbericht 'Nr. 62305B' (22.09.1994)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 60
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	11.11.2015
Remplace l'attestation du	11.03.2010

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

