

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione)

Spray antifuoco per giunti Hilti CFS-SP WB (CW)

N. Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Spray antifuoco per giunti Hilti CFS-SP WB

2. Uso previsto:

Prodotti ignifughi e sigillanti per giunzioni lineari e sigillature di aperture, ved. ETA-11/0343 (26/11/2020)

Guarnizione perimetrale	Guarnizione perimetrale tra lastre per solai rigidi e muri non portanti
-------------------------	---

3. Fabbricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

4. Sistema di AVCP:

Sistema 1

5. Documento di valutazione europeo:

EAD 350141-00-1106

Valutazione Tecnica Europea:

ETA-11/0343 (26.11.2020)

Organismo di valutazione tecnica:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Organismo di notifica:


MPA-Braunschweig, No. 0761

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristica essenziale	Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata / Metodo di verifica	
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1	
Resistenza al fuoco	Vedere ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2	
Permeabilità all'aria		EN 1026	
Permeabilità all'acqua		EAD 350141-00-1106	
Contenuto, emissioni e/o rilascio di sostanze pericolose		EN 16516	
Resistenza meccanica e stabilità		EAD 350141-00-1106	
Resistenza all'impatto/movimento		EOTA TR 001	
Adesivo		EAD 350141-00-1106	
Durata e operatività		Tipo Y ₁	EOTA TR 024
Sigillatura girevole o perimetrale per muri non portanti		Vedere ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Isolamento acustico per via aerea			EN ISO 10140-1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP_it_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW