

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

## Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB (LJ)

Nr. Hilti CFS-SP WB (LJ)

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB

**2. Vorgesehener Verwendungszweck:**

Abschottungen zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall, siehe ETA-12/0078 (01.12.2014)

Abdichtung von linearen Fugen und Rohrdurchführungen	Horizontale und vertikale lineare Fugen in starren oder flexiblen Wand- und Bodenkonstruktionen
--	---

**3. Hersteller:**

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

**4. AVCP-System:**

System 1

**5. Europäisches Bewertungsdokument:**

ETAG Nr. 026-1 und ETAG Nr. 026-3

**Europäische Technische Bewertung:**

ETA-12/0078 (01.12.2014)

**Technische Bewertungsstelle:**

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

**Benannte Stelle:**

MPA-Braunschweig, Nr. 0761

**6. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation / Prüfverfahren	
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1	
Feuerwiderstand		EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 1366-4	
Wasserdurchlässigkeit	Siehe ETA-12/0078 (01.12.2014)	ETAG 026-3	
Gehalt und/oder Freisetzung von Gefahrstoffen		Richtlinie 67/548/EWG des Europäischen Rates – Richtlinie über gefährliche Stoffe – und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit		ETAG 026-3	
Festigkeit gegenüber Stoß/Bewegung		ETAG 026-3	
Haftung		ISO 11600	
Luftschalldämmung		EN ISO 140-3/ 20140-10 / 717-1	
Nutzungskategorie		Typ Y <sub>1</sub>	ETAG 026-3; EOTA TR 024

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Alleinverantwortlich für das Erstellen der Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:

Cynthia Mikhael  
 Produktmanager  
 Betrieblicher Brandschutz  
 Hilti Aktiengesellschaft  
 27.09.2021

Martin Althof  
 Leiter der Qualitätsabteilung  
 Betrieblicher Brandschutz  
 Hilti Aktiengesellschaft  
 DoP\_de\_01-00\_000000573632\_Hilti CFS-SP WB CW LJ