

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

N° Hilti CFS-D 25

1. Code d'identification unique du produit type :

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Usage prévu :

Produit coupe-feu et de calfeutrement pour joints et passages, voir l'ETE-16/0050 (25.06.2020)

Passages de câbles	Câbles, conduits
Passage de tuyauteries	Petits tubes en cuivre

3. Fabricant :

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principauté du Liechtenstein

4. Système d'EVCP :

Système 1

5. Document d'évaluation européen :

EAD 350454-00-1104

Évaluation technique européenne :

ETE-16/0050 (25.06.2020)

Organisme d'évaluation technique :

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément Technique de la Construction

Organisme(s) notifié(s) :

MPA Braunschweig, n° 0761

6. Performances déclarées :

Exigence fondamentale	Performances déclarées /	Spécification technique / méthode de vérification harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1
Résistance au feu	voir ETA-16/0050 (25.06.2020)	FR 13501-2
Isolation contre les bruits aériens	voir ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 R_w (C ; Ctr) = 62 (-2 ; -7) dB – avec et sans câble
Durabilité et fonctionnalité	Type : Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ et Z ₂	DEE 350454-00-1104
Caractérisation du produit	voir ETA-16/0050 (25.06.2020)	DEE 350454-00-1104

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le compte du fabricant par :



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation