

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

Mastic coupe-feu acrylique Hilti CFS-S ACR LJ

N° Hilti CFS-S ACR LJ

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic coupe-feu acrylique Hilti CFS-S ACR LJ

2. Usage prévu :

Produits coupe-feu et de calfeutrement pour joints linéaires et calfeutrements de vides, voir l'ATE-10/0389 (04.09.2017)

Produits de calfeutrement anti-feu et coupe-feu :
Joint linéaire et calfeutrements de vides

3. Fabricant :

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principauté du Liechtenstein

4. Système d'EVCP :

Système 1

5. Document d'évaluation européen :

ETAG 026 Partie 3: « Linear Joint and Gap Seals », édition août 2011, utilisé comme document d'évaluation européen (DEE)

Évaluation technique européenne :

ETE-10/0389 (04.09.2017)

Organisme d'évaluation technique :

OIB Austrian Institute of Construction Engineering

Organisme(s) notifié(s) :

MPA Braunschweig, n° 0761

6. Performances déclarées :

Exigence fondamentale	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée / Méthode de vérification
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1
Résistance au feu	voir ETA-10/0389 (04.09.2017)	FR 13501-2.
Perméabilité à l'air		EN 1026
Perméabilité à l'eau		ETAG 026-3
Teneur et/ou dégagement de substances dangereuses		Directive du Conseil européen 67/548/CEE et règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que rapport technique EOTA TR 034 d'octobre 2015
Adhérence		EN ISO 11600
Isolation contre les bruits aériens		EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014, EN ISO 10140-2:2010 et EN ISO 717-1:2013
Durabilité et fonctionnalité	Type Y ₂	ETAG 026 partie 3 ; EOTA TR 024.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le compte du fabricant par :

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation