

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione)

Collare antifluoco Hilti CFS-C P

N. Hilti CFS-C P

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Collare antifluoco Hilti CFS-C P

2. Uso previsto:

Prodotto antifluoco e sigillante per tamponamenti, vedere ETA - 10/0404 (30.4.2015)

Attraversamenti tubi	Tubi in plastica Tubi compositi
----------------------	------------------------------------

3. Fabbricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

4. Sistema di ACVP:

Sistema 1

5. Documento per la valutazione europea:

ETAG di riferimento N. 026-1 e N. 026-2

Valutazione tecnica europea:

ETA-10/0404 (30.04.2015)

Organismo di valutazione tecnica:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering

Organismo/i notificato/i:

MPA Braunschweig, N. 0761

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specificata tecnica armonizzata / Metodo di verifica
Reazione al fuoco	Classe E vedere ETA-10/0404 (30.4.2015)	EN 13501-1
Resistenza al fuoco		EN 13501-2
Permeabilità all'aria		Testato ai sensi della norma EN 1026
Permeabilità all'acqua		Testato ai sensi della norma ETAG 026-2
Contenuto, emissioni e/o rilascio di sostanze pericolose		
Protezione contro il rumore		EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 e EN ISO 20140-10
Durata e operatività		Z ₂
Altro		Nessuna prestazione valutata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Dorothy Wai
Product Manager
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation