

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento sui Prodotti da Costruzione)

Sigillante acrilico antifluoco Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR

N. Hilti CFS-S ACR PS

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Sigillante acrilico antifluoco Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR

2. Uso previsto:

Prodotto antifluoco e sigillante per tamponamenti, vedere ETA - 10/0292 (31.01.2018)

Aperture per tubi	Tubi in metallo isolato e non isolato Tubi compositi isolati
-------------------	---

3. Fabbricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

4. Sistemi di VVCP:

Sistema 1

5. Documento per la valutazione europea:

EAD 350454-00-1104 Prodotti tagliafuoco e sigillanti dal fuoco - Attraversamento

Valutazione tecnica europea:

ETA-10/0292 (31.01.2018)

Organismo di valutazione tecnica:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering

Organismo/i notificato/i:

MPA Braunschweig, N. 0761

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata / Metodo di verifica	
Reazione al fuoco	Classe D	EN 13501-1	
Resistenza al fuoco	vedere ETA-10/0292 (31.01.2018)	EN 13501-2.	
Permeabilità all'aria		EN 1026	
Permeabilità all'acqua		EAD 350454-00-1104	
Contenuto e/o rilascio di sostanze pericolose		Nessuna prestazione valutata	
Resistenza meccanica e stabilità		Nessuna prestazione valutata	
Resistenza all'impatto / movimento		Nessuna prestazione valutata	
Adesivo		Nessuna prestazione valutata	
Durabilità		Tipo Y ₂	EAD 350454-00-1104.
Isolamento acustico per via aerea		vedere ETA-10/0292 (31.01.2018)	Nessuna prestazione valutata
Proprietà termiche			Nessuna prestazione valutata
Permeabilità al vapore acqueo	Nessuna prestazione valutata		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Brij Bhushan-Singh
Produktmanager
Business Unit Fire Protection
Hilti Aktiengesellschaft

Martin Althof
Leiter Qualitätssicherung
Business Unit Fire Protection
Hilti Aktiengesellschaft